

# 韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目施工

## 招标答疑书及延期公告

各潜在投标人：

一、韶关市曲江区原减速机厂家属区改造项目施工招标质疑时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复，具体内容如下：

1、问：因 PDF 图纸清晰度不足，请提供 CAD 版本图纸，谢谢。

**答：按招标文件执行。**

2、问：招标文件 P40，技术部分评分细则，项目管理机构中，描述项目管理人员内高级职称人员 20%（含 20%）以上、中级职称人员 60%（含 60%）以上。请问是否中级职称人员 60%以上包含高级职称人员 20%？

**答：中级职称人员 60%以上不包含高级职称人员 20%。**

3、问：招标文件 P79、P81 中“项目经理简历表、项目技术负责人简历表”中，若拟委派的项目经理、项目技术负责人没有以该身份参与过的主要业绩，是否在主要业绩处填写“无”或者“/”？

**答：可以。**

4、问：招标文件 35 页-企业奖项-②省级奖项：省级人民政府、省级住建部门、省级建筑协会；省级建筑业协会是否属于省级建筑协会？

**答：属于。**

5、问：招标文件 79 页-格式七 项目经理简历表，表中的-以项目经理身份参与过的主要业绩（已完工项目）是否根据实际情况填写？如新注册的建造师做为项目经理的，没有业绩的是否可填“/”或留空？

**答：可以。**

6、问：招标文件 82 页-格式十 项目管理机构组成表，表中的人员，除项目技术负责人外，其他人员如无职称是否可填“/”或留空？

**答：可以。**

7、问：同类业绩中要求的“类似工程指：合同金额 $\geq$ 10000 万元的房屋建筑工程类施工总承包工程”，请问房屋建筑类的 EPC 项目是否也算同类业绩。

**答：房屋建筑类的 EPC 项目属于同类业绩。**

8、问：招标文件 P38 页招标人自选项 2，评分标准要求投标人获得过建设行政主管部门颁发证书，可备注又表示证书须由建设行政主管部门/协会颁发。此处的“/”表示“或”还是“同时”的意思？

**答：招标文件 P38 页招标人自选项 2，评分标准要求以获得过建设行政主管部门颁发证书为准。**

9、问：招标文件 P35 综合评分表：企业业绩是否要提供中标通知书或施工许可证，以表公平性。

答：按招标文件执行。

10、问：1#住宅楼-安装部分，清单项第 21 条（碳钢阀门 70 度不锈钢 1000\*250）与第 26 条（碳钢阀门 70 度不锈钢 1000\*250）项目特征一致，清单项第 26 条项目特征是否有误，请核实并修改。

答：1#住宅楼-安装部分，清单项第 26 条（碳钢阀门 70 度不锈钢 1000\*250）工程量重复计算，工程量 1 个调整为 0。

11、问：1#住宅楼-安装部分，清单项第 106 条（大便器坐式）与清单项第 108 条（大便器坐式）项目特征一致，根据 PDF 图纸 SS-A-31 卫生间给排水大样图可知，清单项第 108 条应为蹲式大便器，请核实是否需修改清单项目特征。

答：清单项 031004006002 为蹲式大便器。

12、问：2#住宅楼-安装部分清单项第 62 条（碳钢通风管道 2200\*600）与第 63 条（碳钢通风管道 2200\*600）项目特征一致，清单项第 63 条项目特征是否有误，请核实并修改。

答：2#住宅楼-安装部分清单项第 63 条（碳钢通风管道 2200\*600）工程量重复计算，工程量 63.28m<sup>2</sup> 调整为 0m<sup>2</sup>。

13、问：地下室安装部分清单中第 392 条与 393 条清单项目特征描述一致，均为“管内穿线 WDZB-BYJ6 暗敷”，请问项目特征是否有误？请核实并修改。

答：清单项 030411004014 为线槽配线。

14、问：工程量清单——室外安装部分中的第 5、11、17、30、51 条“余方弃置”。项目特征中“运距：3m（暂定）”是否有误？

答：运距为 3km。

## 二、现对相关时间作出以下延期：

1	网上提问 截止时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>2</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分
2	网上答疑 时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>2</u> 日 <u>16</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>5</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分。
3	投标保证金 缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间： <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>11</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分； 投标保证金担保上传截止时间： <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>11</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分。
4	电子投标截止时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分
5	投标文件递交时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分至 <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分
6	开标时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分

银行保函有效期的相关说明：如潜在投标人在 2021 年 7 月 10 日 00 时 00 分（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保

函或开具的银行保函上写明了 2021 年 8 月 3 日(即原定开标时间)时间节点的，  
均视为有效保函。

凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，特此通知，带来不便，  
敬请谅解。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

招标代理机构：韶关市建韶工程造价咨询有限公司

2021 年 7 月 27 日